

# 「ホームズ君 筋かいセンサー」 実物件測定結果レポート


【建築年】1976年(昭和51年)築 【建築地】茨城県つくば市 【構法】在来軸組構法 【筋かい仕様】3つ割(30×90mm)

## ■建物概要



【建築年】1976年(昭和51年)築  
 【場所】茨城県つくば市  
 【構法】在来軸組構法  
 【筋かい仕様】3つ割(30×90mm)

## ■平面図



凡例 — 一般壁    ≡ 開口部    — 耐力壁    ▲ 筋かい

No.	壁の写真、壁の構成、測定結果	グラフ表示モード	画像表示モード(推定線OFF)	画像表示モード(推定線ON)
①	<p>漆喰仕上げ(大壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚(右)柱頭</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】</p>			
②	<p>漆喰仕上げ(大壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚(右)柱頭</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】</p>			
③	<p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚(右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p>			
④	<p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚(右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p>			