

「ホームズ君 筋かいセンサー」 実物件測定結果レポート


【建築年】1979年(昭和54年)築 【建築地】茨城県つくば市 【構法】在来軸組構法 【筋かい仕様】3つ割(30×90mm)

■建物概要



【建築年】1979年(昭和54年)築
 【場所】茨城県つくば市
 【構法】在来軸組構法
 【筋かい仕様】3つ割(30×90mm)

■平面図



No.	壁の写真、壁の構成、測定結果	グラフ表示モード	画像表示モード(推定線OFF)	画像表示モード(推定線ON)
①	<p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p> <p>測定面</p>			
②	<p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p> <p>測定面</p>			
③	<p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p> <p>測定面</p>			
④	<p>プリント合板(大壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p> <p>測定面</p>			